




**PAŃSTWOWY POWIATOWY  
INSPEKTOR SANITARNY  
W OPOLU LUBELSKIM**

24-300 Opole Lubelskie, ul. Puławska 1  
tel./fax 81 827 20 41  
e-mail: [psse.opolelubelskie@sanepid.gov.pl](mailto:psse.opolelubelskie@sanepid.gov.pl)  
<https://www.gov.pl/web/psse-opole-lubelskie>

ONS-HK.903.2.64.2022  
znak sprawy

Opole Lubelskie, dnia 29.09.2022



**Przedsiębiorstwo Produkcyjno  
Handlowe „AGRO” Sp. z o.o.  
w Wilkowie  
Wilków 62B  
24-313 Wilków**

**DECYZJA Nr ONS-HK.9012.1.14.2022**

Działając na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 1, art. 27 ust. 1 i 2, art. 37 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (tj. Dz. U. z 2021 r., poz. 195 z późn. zm.), art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (tj. Dz. U. z 2020 r., poz. 2028 z późn. zm.), §3 ust. 1, § 21 ust. 1 pkt. 3 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r., poz. 2294 z późn. zm.) oraz art.10 § 2, art. 104 § 1 i 108 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz. U. z 2021 r., poz. 735 z późn. zm.), po zapoznaniu się raportami cząstkowym z badań wody Nr OLB.HK.269.W.2022, Nr OLB.HK.270.W.2022, z dnia 29.09.2022 r., z wodociągu zbiorowego zaopatrzenia w wodę Lubomirka, którego zarządcą jest Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowe „AGRO” Sp. z o. o. w Wilkowie, przeprowadzonych w ramach nadzoru sanitarnego w Oddziale Laboratoryjnym Powiatowej Stacji Sanitarно-Epidemiologicznej w Janowie Lubelskim ul. Wojska Polskiego 28, 23-300 Janów Lubelski,

**Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Opolu Lubelskim  
stwierdza**

**warunkową przydatność wody do spożycia przez ludzi z wodociągu zbiorowego  
zaopatrzenia w wodę Lubomirka gmina Wilków  
i nakazuje**

1. Podjęcie skutecznych działań naprawczych mających na celu poprawę jakości wody oraz doprowadzenie wody z przedmiotowego ujęcia do stanu zgodnego z przepisami określonymi w załączniku nr 1 w części A tabela 1 i w części C tabela 1 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r., poz. 2294 z późn. zm.).

2. Niezwłoczne i skuteczne poinformowanie konsumentów o pogorszeniu się jakości wody do spożycia i prowadzonych działaniach naprawczych.
3. Prowadzenie wewnętrznej kontroli jakości wody do czasu uzyskania prawidłowych wyników badania wody oraz niezwłoczne przekazywanie wyników do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Opolu Lubelskim.
4. Poinformowanie Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Opolu Lubelskim o prowadzonych na wodociągu działaniach naprawczych.

**Decyzji niniejszej nadaje się rygor natychmiastowej wykonalności na podstawie art. 108 § 1 kpa, gdyż jest to niezbędne z uwagi na ochronę zdrowia lub życia ludzkiego.**

### **Uzasadnienie**

W dniu 27 września 2022 roku, upoważniony przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Opolu Lubelskim pracownik, pobrał próbki wody do badań z wodociągu zbiorowego zaopatrzenia w wodę Lubomirka, w zakresie monitoringu parametrów grupy A rozszerzonego o enterokoki, żelazo i mangan z trzech punktów zgodności. Przeprowadzone badania jakości wody wykazały przekroczenie wartości parametrycznych bakterii grupy coli w dwóch punktach poboru:

- sieć rozdzielcza hydrofornia/SUW Lubomirka - bakterie grupy coli 3 jtk/100 ml,
- sieć wodociągowa Zagłoba 21 Szkoła Podstawowa, kran w kuchni - bakterie grupy coli 2 jtk/100 ml.

Zgodnie z załącznikiem nr 1 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r., poz. 2294 z późn. zm.) wartość parametryczna dla bakterii grupy coli wynosi 0 jtk/100 ml. Powyższe badania obejmowały jednocześnie oznaczenie parametrów *Escherichia coli* i enterokoków, które nie wykazały przekroczeń. Natomiast w trakcie badania jest parametr ogólna liczba mikroorganizmów w temperaturze 22°C.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Opolu Lubelskim po dokonaniu analizy ryzyka zdrowotnego, biorąc pod uwagę rodzaj i stopień mikrobiologicznego zanieczyszczenia wody uznał, że przekroczenia ww. parametru nie stwarzają bezpośredniego zagrożenia dla zdrowia ludzi. Podjęcie natychmiastowych działań naprawczych jest niezbędne celem uniknięcia dalszego pogorszenia się jakości wody.

W myśl przepisu art. 27 ust. 1 Ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (tj. Dz. U. z 2021 r., poz. 195 z późn. zm.) w razie stwierdzenia naruszenia wymagań higienicznych i zdrowotnych państwowy inspektor sanitarny nakazuje w drodze decyzji usunięcie w ustalonym terminie stwierdzonych uchybień.

Z mocy przepisu art. 27 ust. 2 cytowanej wyżej ustawy o Państwowej Inspekcji Sanitarnej, decyzja podlega natychmiastowemu wykonaniu.

Z uwagi na fakt, że obecność bakterii grupy coli powoduje obniżenie jakości zdrowotnej wody, a brak skutecznych działań eliminujących ich obecność może w konsekwencji spowodować zagrożenie dla zdrowia ludzi zasadnym jest nadanie rygoru natychmiastowej wykonalności niniejszej decyzji.

W związku z powyższym należało orzec jak w sentencji decyzji.


W oparciu o przepis art. 10 § 2 kpa odstąpiono od zawiadomienia o wszczęciu postępowania administracyjnego oraz umożliwienia stronie wypowiedzenia się co do zebranych materiałów

i dowodów przed wydaniem decyzji z uwagi na fakt, iż załatwienie sprawy nie cierpi zwłoki ze względu na niebezpieczeństwo dla zdrowia i życia ludzi.

### Pouczenie

Od niniejszej decyzji służy stronie prawo wniesienia odwołania do Lubelskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego za pośrednictwem Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Opolu Lubelskim w terminie 14-dni od dnia doręczenia decyzji. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej który wydał decyzję. Z dniem doręczenia organowi oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania decyzja staje się ostateczna i prawomocna. W przypadku złożenia przez stronę oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania od decyzji nie przysługuje jej prawo do odwołania się ani wniesienia skargi do Sądu Administracyjnego.

Zgodnie z art. 130 § 3 pkt 1 kpa wniesienie odwołania nie wstrzymuje obowiązku wykonania decyzji.



PAŃSTWOWY POWIATOWY  
INSPEKTOR SANITARNY  
w Opolu Lubelskim

*Maria Wojtyła*  
Maria Wojtyła

Otrzymują:

1. egzemplarz nr 1 adresat
2. egzemplarz nr 2 aa

Do wiadomości egzemplarz nr 1 (poczta elektroniczna).

1. Lubelski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny
2. Gmina Józefów Wilków
3. Powiatowy Lekarz Weterynarii w Opolu Lubelskim
4. Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego w Opolu Lubelskim
5. Sekcja HZZ, Sekcja HDiM, Sekcja PEp w/m

Sporządził: BW Sekcja Higieny Komunalnej tel. 814708435

Sprawdził: *[Signature]*

